

**VERBALE DI AUDIZIONE
LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO DPR 151/2011 DELLA FRZ SRL
RDO N. 2220245**

Il giorno **19** del mese di **marzo** dell'anno **2019**, alle ore **12.00**, presso la sede amministrativa della FRZ Srl di Via S. Maria a Cerquito, previa convocazione disposta con nota pec del 15.03.2019 per la data odierna, si sono riuniti i Sig.:

Raphael Rossi, Amministratore Unico e RUP
Achille Sangiovanni, Responsabile Tecnico
Ing. Maiello Alessandro, Direttore dei Lavori
Fariello Vitale, legale rappresentante della EDIL MORA S.C.
Ruggiero Aldo, consulente della EDIL MORA S.C.
Carandente Aldo, direttore tecnico di cantiere

per la richiesta audizione relativa alla congruità presentata dalla EDIL MORA S.C. in esito alla procedura MEPA.

Il RUP si avvale per la presente procedura della collaborazione e supporto tecnico del nominato Progettista e Direttore dei Lavori in merito alla valutazione tecnica ed economica dell'offerta presentata.

Dall'esame della documentazione presentata a corredo della richiesta congruità prodotta dal sistema MEPA, pervenuta in data 11 marzo u.s. a mezzo pec e successivamente pervenuta anche a mezzo MEPA, si era riscontrato che:

- **il gruppo di pompaggio**, previsto al punto 12 del c.m.e., sembrava non avere le caratteristiche richieste nel capitolato e computo metrico;
- **l'ignifugazione della struttura portante**, di cui al punto 9 del c.m.e., sembrava essere impropria in quanto specifica per strutture murarie, mentre era richiesta per struttura portante in acciaio;

L'operatore economico a giustificazione di quanto richiesto dal Progettista e Direttore dei Lavori in risposta produce e dichiara quanto segue:

- **gruppo di pompaggio**, la curva caratteristica da cui si desume che i valori di portata prevalenza sono in linea con quelli richiesti;
- **per l'ignifugazione delle strutture** metalliche portanti e l'o.e. si impegna ad utilizzare materiali conformi dalla stessa casa proposta adatti per strutture metalliche, sino

Formia Rifiuti Zero srl società unipersonale interamente partecipata dal Comune di Formia

Sede legale: Piazza Municipio 1 – 04023 Formia (LT)

Sede amministrativa ed operativa: Via Santa Maria Cerquito 2 – 04023 Formia (LT)

– Piva 02796960595 – Capitale sociale i.v. € 166.100

Mail: info@formiarifiutizero.it – Pec: formiarifiutizero@pec.it

Società con Sistema di Gestione per la Qualità Uni En Iso 9001:2015- Certificato N. IT278544

raggiungere una resistenza al fuoco di 60 minuti primi, come risulterà da apposita certificazione che sarà prontamente prodotta dall'o.e.

L'operatore economico dichiara e conferma le medesime condizioni economiche dell'offerta presentata, senza richiesta di eventuali riconoscimenti di aumento dei prezzi.

Il RUP si riserva di valutare, con il supporto del Progettista e Direttore dei Lavori, nel merito le giustificazioni presentate ai fini dell'eventuale aggiudicazione dei lavori.

Al conclusione della presente audizione viene redatto, alle ore **12.45**, il presente verbale in triplice copia.

PER L'OPERATORE ECONOMICO

PER FRZ SRL

